

## 2014/68/AB DİREKTİFİNE GÖRE AB TİP İNCELEME (MODUL B - ÜRETİM) EU TYPE EXAMINATION (MODULE B – PRODUCTION) ACC. TO DIRECTIVE 2014/68/EU

**Sertifika No.** : PED-2674-2300373  
**Certificate No.**

<b>İmalatçı Adı ve Adresi</b> <i>Manufacturer Name and Address</i>	: EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ticari Adresi: Dudullu Org. San. Böl. Des San. Sitesi 107.Sok B14 Blok No:2 Ümraniye/İSTANBUL
<b>Belgelendirme Kapsamı</b> <i>Scope of Certification</i>	: Su tesisatları için diyafranlı kapalı genleşme tankları <input checked="" type="checkbox"/> Basıncı Ekipman/Pressure Vessel <input type="checkbox"/> Montaj/ Assembly
<b>Ürün Kapasitesi</b> <i>Product Capacity</i>	: 5 den 10.000 lt kadar (Bakınız Genleşme Tankı Model Listesi)
<b>Max. Çalışma Basıncı</b> <i>Max. Working Pressure</i>	: (PS) 10 bar – 16 bar – 25 bar
<b>Max. Çalışma Sıcaklığı</b> <i>Max. Working Temperature</i>	: -10 °C, +100°C
<b>Malzeme</b> <i>Material</i>	: (EN 13831:2007) DD11, S235JR
<b>Teknik Resim No.</b> <i>Drawing No.</i>	: 5 den 10.000 lt kadar (Bakınız Genleşme Tankı Model Listesi)
<b>Rapor No.</b> <i>Report No.</i>	: PED-2674-RP-2300373 Uygunluk Değerlendirme Raporu PED-2023-08-FQC-001- DER01 Tasarım İnceleme Raporu
<b>Sertifika Düzenleme Tarihi</b> <i>Certificate Issue Date</i>	: 09.10.2023
<b>Sertifika Geçerlilik Tarihi</b> <i>Certificate Validity Date</i>	: 09.10.2033

Onaylanmış Kuruluş numarası 2674 olan FQC STANDARD yukarıda tanımlanan tipteki ürüne uygulanan 2014/68/AB Direktifinin temel gereksinimlerini sağlandığını belgelemektedirler. Bu belge, üzerinde yazılı olan şartlara tabidir. Ürünün tasarım ve yapısındaki herhangi bir önemli değişiklik bu belgeyi geçersiz kılar. Yönetmeliğe uygun olarak ürünün sorumluluğu imalatçı veya yetkili temsilcisine aittir. Uygunluk Değerlendirmenin tamamlanması için, Basıncı Ekipman Direktifin Ek II kısmında sınıflandırılmış kategorilerden birinden ek bir prosedüre tabi tutulmalıdır. Başvuru sahibi onaylanmış basıncı ekipmana uygulanan tüm modifikasyonlar için Onaylanmış Kuruluşa bilgi vermek zorundadır. *The FQC STANDARD, Notified Body number 2674, certifies that the basic requirements of the Directive 2014/68/EU applied to the product of the type defined above have been met. This document, is subject to the conditions that are written on it. Any significant change in design or construction of the product may render this Certificate invalid. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with directive. For the conformity assessment to be complete, the pressure equipment must be subject to an additional procedure, as laid down for the category in which it is classified in Annex II of the Directive. The applicant must inform the notified body of all modifications to the approved pressure equipment*



**Ömer Faruk KUTLU**  
**Belgelendirme Müdürü**  
*Certification Manager*

FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.

## ANNEX-1 Expansion Tank Model List Sertifika No: PED-2674-2300373

10 BAR											
Model	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Material Quality	P (Bar)	V (Lt)	Fluid Type	Fluid Group	PxV	Selection Table	Category	Design Method
MIT-10K 24	360	1.2	EN 10111 – DD11	10	23	Air	Group II	230	Table II	II	Experimental
MIT-10Y 24	280	1.2	EN 10111 – DD11		22,8			228			Experimental
MIT-10Y 50	380	1.2	EN 10111 – DD11		55			550			Experimental
MIT-10Y 60	380	1.2	EN 10111 – DD11		66,5			665			Experimental
MIT-10Y 80	460	1.5	EN 10111 – DD11		91			910			Experimental
MIT-10Y 100	460	1.5	EN 10111 – DD11		109			1090			Experimental
MIT-10 5	160	1	EN 10111 – DD11		5,1			51			Experimental
MIT-10 8	220	1	EN 10111 – DD11		8,9			89			Experimental
MIT-10 12	280	1	EN 10111 – DD11		13,2			132			Experimental
MIT-10 19	260	1.2	EN 10111 – DD11		18,6			186			Experimental
MIT-10 24	280	1.2	EN 10111 – DD11		22,8			228			Experimental
MIT-10 36	380	1.2	EN 10111 – DD11		42			420			Experimental
MIT-10 50	380	1.2	EN 10111 – DD11		55			550			Experimental
MIT-10 60	380	1.2	EN 10111 – DD11		66,5			665			Experimental
MIT-10 80	460	1.5	EN 10111 – DD11		91			910			Experimental
MIT-10 100	460	1.5	EN 10111 – DD11		109			1090			Experimental
MIT-10 150	508	1.5	EN 10111 – DD11		155			1550			Experimental
MIT-10 200	585	1.8	EN 10111 – DD11		205			2050			Experimental
MIT-10 300	635	1.8	EN 10111 – DD11		285			2850			Experimental
MIT-10 500	750	2	EN 10111 – DD11		489			4890			Experimental
MIT-10 750	800	4	EN 10025 – S235JR	714	7140	Calculation					
MIT-10 900	800	4	EN 10025 – S235JR	900	9000	Calculation					
MIT-10 1000	800	4	EN 10025 – S235JR	955	9550	Calculation					
MIT-10 1250	958	5	EN 10025 – S235JR	1319	13190	Calculation					
MIT-10 1500	958	5	EN 10025 – S235JR	1440	14400	Calculation					
MIT-10 2000	1100	6	EN 10025 – S235JR	1910	19100	Calculation					
MIT-10 2500	1200	6	EN 10025 – S235JR	2485	24850	Calculation					
MIT-10 3000	1200	6	EN 10025 – S235JR	2853	28530	Calculation					
MIT-10 4000	1500	7	EN 10025 – S235JR	4140	41400	Calculation					
MIT-10 5000	1500	7	EN 10025 – S235JR	5237	52370	Calculation					
MIT-10 6000	1600	8	EN 10025 – S235JR	6204	62040	Calculation					
MIT-10 8000	1600	8	EN 10025 – S235JR	7850	78500	Calculation					
MIT-10 10000	1600	8	EN 10025 – S235JR	10223	102230	Calculation					



FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.



## ANNEX-1 Expansion Tank Model List Sertifika No: PED-2674-2300373

16 BAR											
Model	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Material Quality	P (Bar)	V (Lt)	Fluid Type	Fluid Group	PxV	Selection Table	Category	Design Method
MIT-16K 24	355	1.5	EN 10111 - DD11	16	23	Air	Group II	368	Table II	II	Experimental
MIT-16Y 24	280	1.5	EN 10111 - DD11		22,8			364,8		II	Experimental
MIT-16Y 50	380	2	EN 10111 - DD11		55			880		II	Experimental
MIT-16Y 60	380	2	EN 10111 - DD11		66,5			10640		III	Experimental
MIT-16Y 80	460	2	EN 10111 - DD11		91			1456		III	Experimental
MIT-16Y 100	460	2	EN 10111 - DD11		109			1744		III	Experimental
MIT-16 5	160	1.5	EN 10111 - DD11		5,1			81,6		I	Experimental
MIT-16 8	220	1.5	EN 10111 - DD11		8,9			142,4		I	Experimental
MIT-16 12	280	1.5	EN 10111 - DD11		13,2			211,2		II	Experimental
MIT-16 19	260	1.5	EN 10111 - DD11		18,6			297,6		II	Experimental
MIT-16 24	260	1.5	EN 10111 - DD11		22,8			364,8		II	Experimental
MIT-16 36	380	2	EN 10111 - DD11		42			672		II	Experimental
MIT-16 50	380	2	EN 10111 - DD11		55			880		II	Experimental
MIT-16 60	380	2	EN 10111 - DD11		66,5			1064		III	Experimental
MIT-16 80	460	2	EN 10111 - DD11		91			1456		III	Experimental
MIT-16 100	460	2	EN 10111 - DD11		109			1744		III	Experimental
MIT-16 150	508	2	EN 10111 - DD11		155			2480		III	Experimental
MIT-16 200	585	3	EN 10111 - DD11		205			3280		IV	Experimental
MIT-16 300	635	3	EN 10111 - DD11		285			4560		IV	Experimental
MIT-16 500	750	6	EN 10025 - S235JR		489			7824		IV	Calculation
MIT-16 750	800	6	EN 10025 - S235JR		714			11424		IV	Calculation
MIT-16 900	800	6	EN 10025 - S235JR		900			14400		IV	Calculation
MIT-16 1000	800	6	EN 10025 - S235JR		955			15280		IV	Calculation
MIT-16 1250	958	7	EN 10025 - S235JR		1319			21104		IV	Calculation
MIT-16 1500	958	7	EN 10025 - S235JR	1440	23040	IV	Calculation				
MIT-16 2000	1100	8.5	EN 10025 - S235JR	1910	30560	IV	Calculation				
MIT-16 2500	1200	9	EN 10025 - S235JR	2485	39760	IV	Calculation				
MIT-16 3000	1200	9	EN 10025 - S235JR	2853	45648	IV	Calculation				
MIT-16 4000	1500	11	EN 10025 - S235JR	4140	66240	IV	Calculation				
MIT-16 5000	1500	11	EN 10025 - S235JR	5237	83792	IV	Calculation				
MIT-16 8000	1600	12	EN 10025 - S235JR	7850	125600	IV	Calculation				
MIT-16 10000	1600	12	EN 10025 - S235JR	10223	163568	IV	Calculation				



FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.



## ANNEX-1 Expansion Tank Model List Sertifika No: PED-2674-2300373

25 BAR											
Model	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Material Quality	P (Bar)	V (Lt)	Fluid Type	Fluid Group	PxV	Selection Table	Category	Design Method
MIT-25K 24	355	3	EN 10111 – DD11	25	23	Air	Group II	575	Table II	II	Experimental
MIT-25Y 24	280	3	EN 10111 – DD11		22,8			570		II	Experimental
MIT-25Y 50	380	3	EN 10111 – DD11		55			1375		II	Experimental
MIT-25Y 60	380	3	EN 10111 – DD11		66,5			1662,5		III	Experimental
MIT-25Y 80	450	4	EN 10111 – DD11		91			2275		III	Experimental
MIT-25Y 100	450	4	EN 10111 – DD11		109			2725		III	Experimental
MIT-25 5	160	3	EN 10111 – DD11		5,1			127,5		I	Experimental
MIT-25 8	220	3	EN 10111 – DD11		8,9			222,5		I	Experimental
MIT-25 12	280	3	EN 10111 – DD11		13,2			330		II	Experimental
MIT-25 19	260	3	EN 10111 – DD11		18,6			465		II	Experimental
MIT-25 24	260	3	EN 10111 – DD11		22,8			570		II	Experimental
MIT-25 36	380	3	EN 10111 – DD11		42			1050		II	Experimental
MIT-25 50	380	3	EN 10111 – DD11		55			1375		II	Experimental
MIT-25 60	380	3	EN 10111 – DD11		66,5			1662,5		III	Experimental
MIT-25 80	450	4	EN 10111 – DD11		91			2275		III	Experimental
MIT-25 100	450	4	EN 10111 – DD11		109			2725		III	Experimental
MIT-25 150	508	4	EN 10111 – DD11		155			3875		IV	Experimental
MIT-25 200	600	5	EN 10111 – DD11		205			5125		IV	Experimental
MIT-25 300	640	7,5	EN 10025 – S235JR		285			7125		IV	Calculation
MIT-25 500	750	9	EN 10025 – S235JR		489			12225		IV	Calculation
MIT-25 750	800	9,5	EN 10025 – S235JR	714	17850	IV	Calculation				
MIT-25 900	800	9,5	EN 10025 – S235JR	900	22500	IV	Calculation				
MIT-25 1000	800	9,5	EN 10025 – S235JR	955	23875	IV	Calculation				
MIT-25 1250	958	11	EN 10025 – S235JR	1319	32975	IV	Calculation				
MIT-25 1500	958	11	EN 10025 – S235JR	1440	36000	IV	Calculation				
MIT-25 2000	1100	13	EN 10025 – S235JR	1910	47750	IV	Calculation				
MIT-25 2500	1200	14	EN 10025 – S235JR	2485	62125	IV	Calculation				
MIT-25 3000	1200	14	EN 10025 – S235JR	2853	71325	IV	Calculation				
MIT-25 4000	1500	18	EN 10025 – S235JR	4140	103500	IV	Calculation				
MIT-25 5000	1500	18	EN 10025 – S235JR	5237	130925	IV	Calculation				
MIT-25 8000	1600	19	EN 10025 – S235JR	7850	196250	IV	Calculation				
MIT-25 10000	1600	19	EN 10025 – S235JR	10223	255575	IV	Calculation				



FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.



## 2014/68/AB DİREKTİFİNE GÖRE ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ (MODÜL D) PRODUCTION ACCORDING TO DIRECTIVE 2014/68/EU QUALITY ASSURANCE (MODUL D)

**Sertifika No.** : PED-2674-2300374  
**Certificate No.**

**İmalatçı Adı ve Adresi** : EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
*Manufacturer Name and Address* Ticari Adresi : Dudullu Org. San. Böl. Des San. Sitesi 107.Sok B14 Blok No:2  
Ümraniye/İSTANBUL

**Belgelendirme Kapsamı** : Su tesisatları için diyafranlı kapalı genleşme tankları  
*Scope of Certification* 5 den 10000 lt kadar, (PS) 10 bar – 16 bar – 25 bar  
(Bakınız Genleşme Tankı Model Listesi)

**AB Tip İncelemesi Belge No.** : PED-2674-2300373 by NoBo 2674  
*EU Type Examination Cert. No*

**Rapor No.** : PED-2674-RPQ-2300374  
*Report No.*

Onaylanmış Kuruluş numarası 2674 olan FQC STANDARD yukarıda belirtilen imalatçının belgelendirme kapsamındaki ürünlerin üretim, son inceleme ve testler için 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği -Ek III -Modül D' de tanımlandığı gibi bir Üretim Kalite Güvence sistemini işlettiği ve sürdürdüğünü göstermektedir. Bu belge, üzerinde yazılı olan şartlara tabidir. Ürünün tasarım ve yapısındaki herhangi bir önemli değişiklik bu belgeyi geçersiz kılar. Yönetmeliğe uygun olarak ürünün sorumluluğu imalatçı veya yetkili temsilcisine aittir. Ancak, yönetmelikte belirtilen üretim/ürün değerlendirme modülüne tamamen uyulduğu zaman, ürünün üzerine uygunluk işareti konulur ve uygunluk beyanı düzenlenebilir.

*The FQC STANDARD, Notified Body number 2674, certifies that the above manufacturer has implemented, operates and maintains a Quality System as described in the 2014/68/EU Directive- Annex III- Module D for manufacture, final inspection and testing in scope of certification. This document, is subject to the conditions that are written on it. Any significant change in design or construction of the product may render this Certificate invalid. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with directive. The conformity marking may only be affixed to the product and a Declaration of Conformity may only be issued when the production/product assessment module referred in the directive is fully complied with.*

**Belge Yayın Tarihi** : 09.10.2023  
*Certificate Issue Date*

**Sertifikasyon Bitiş Tarihi** : 09.10.2026  
*Certification Expiry Date*



**Ömer Faruk KUTLU**  
**Belgelendirme Müdürü**  
*Certification Manager*

FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.

## ANNEX-1 Expansion Tank Model List Sertifika No: PED-2674-2300374

10 BAR											
Model	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Material Quality	P (Bar)	V (Lt)	Fluid Type	Fluid Group	PxV	Selection Table	Category	Design Method
MIT-10K 24	360	1.2	EN 10111 - DD11	10	23	Air	Group II	230	Table II	II	Experimental
MIT-10Y 24	280	1.2	EN 10111 - DD11		22,8			228			Experimental
MIT-10Y 50	380	1.2	EN 10111 - DD11		55			550			Experimental
MIT-10Y 60	380	1.2	EN 10111 - DD11		66,5			665			Experimental
MIT-10Y 80	460	1.5	EN 10111 - DD11		91			910			Experimental
MIT-10Y 100	460	1.5	EN 10111 - DD11		109			1090			Experimental
MIT-10 5	160	1	EN 10111 - DD11		5,1			51			Experimental
MIT-10 8	220	1	EN 10111 - DD11		8,9			89			Experimental
MIT-10 12	280	1	EN 10111 - DD11		13,2			132			Experimental
MIT-10 19	260	1.2	EN 10111 - DD11		18,6			186			Experimental
MIT-10 24	280	1.2	EN 10111 - DD11		22,8			228			Experimental
MIT-10 36	380	1.2	EN 10111 - DD11		42			420			Experimental
MIT-10 50	380	1.2	EN 10111 - DD11		55			550			Experimental
MIT-10 60	380	1.2	EN 10111 - DD11		66,5			665			Experimental
MIT-10 80	460	1.5	EN 10111 - DD11		91			910			Experimental
MIT-10 100	460	1.5	EN 10111 - DD11		109			1090			Experimental
MIT-10 150	508	1.5	EN 10111 - DD11		155			1550			Experimental
MIT-10 200	585	1.8	EN 10111 - DD11		205			2050			Experimental
MIT-10 300	635	1.8	EN 10111 - DD11		285			2850			Experimental
MIT-10 500	750	2	EN 10111 - DD11		489			4890			Experimental
MIT-10 750	800	4	EN 10025 - S235JR	714	7140	Calculation					
MIT-10 900	800	4	EN 10025 - S235JR	900	9000	Calculation					
MIT-10 1000	800	4	EN 10025 - S235JR	955	9550	Calculation					
MIT-10 1250	958	5	EN 10025 - S235JR	1319	13190	Calculation					
MIT-10 1500	958	5	EN 10025 - S235JR	1440	14400	Calculation					
MIT-10 2000	1100	6	EN 10025 - S235JR	1910	19100	Calculation					
MIT-10 2500	1200	6	EN 10025 - S235JR	2485	24850	Calculation					
MIT-10 3000	1200	6	EN 10025 - S235JR	2853	28530	Calculation					
MIT-10 4000	1500	7	EN 10025 - S235JR	4140	41400	Calculation					
MIT-10 5000	1500	7	EN 10025 - S235JR	5237	52370	Calculation					
MIT-10 6000	1600	8	EN 10025 - S235JR	6204	62040	Calculation					
MIT-10 8000	1600	8	EN 10025 - S235JR	7850	78500	Calculation					
MIT-10 10000	1600	8	EN 10025 - S235JR	10223	102230	Calculation					



FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.



## ANNEX-1 Expansion Tank Model List Sertifika No: PED-2674-2300374

16 BAR											
Model	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Material Quality	P (Bar)	V (Lt)	Fluid Type	Fluid Group	PxV	Selection Table	Category	Design Method
MIT-16K 24	355	1.5	EN 10111 – DD11	16	23	Air	Group II	368	Table II	II	Experimental
MIT-16Y 24	280	1.5	EN 10111 – DD11		22,8			II		Experimental	
MIT-16Y 50	380	2	EN 10111 – DD11		55			II		Experimental	
MIT-16Y 60	380	2	EN 10111 – DD11		66,5			III		Experimental	
MIT-16Y 80	460	2	EN 10111 – DD11		91			III		Experimental	
MIT-16Y 100	460	2	EN 10111 – DD11		109			III		Experimental	
MIT-16 5	160	1.5	EN 10111 – DD11		5,1			I		Experimental	
MIT-16 8	220	1.5	EN 10111 – DD11		8,9			I		Experimental	
MIT-16 12	280	1.5	EN 10111 – DD11		13,2			II		Experimental	
MIT-16 19	260	1.5	EN 10111 – DD11		18,6			II		Experimental	
MIT-16 24	260	1.5	EN 10111 – DD11		22,8			II		Experimental	
MIT-16 36	380	2	EN 10111 – DD11		42			II		Experimental	
MIT-16 50	380	2	EN 10111 – DD11		55			II		Experimental	
MIT-16 60	380	2	EN 10111 – DD11		66,5			III		Experimental	
MIT-16 80	460	2	EN 10111 – DD11		91			III		Experimental	
MIT-16 100	460	2	EN 10111 – DD11		109			III		Experimental	
MIT-16 150	508	2	EN 10111 – DD11		155			III		Experimental	
MIT-16 200	585	3	EN 10111 – DD11		205			IV		Experimental	
MIT-16 300	635	3	EN 10111 – DD11		285			IV		Experimental	
MIT-16 500	750	6	EN 10025 – S235JR		489			IV		Calculation	
MIT-16 750	800	6	EN 10025 – S235JR	714	IV	Calculation					
MIT-16 900	800	6	EN 10025 – S235JR	900	IV	Calculation					
MIT-16 1000	800	6	EN 10025 – S235JR	955	IV	Calculation					
MIT-16 1250	958	7	EN 10025 – S235JR	1319	IV	Calculation					
MIT-16 1500	958	7	EN 10025 – S235JR	1440	IV	Calculation					
MIT-16 2000	1100	8.5	EN 10025 – S235JR	1910	IV	Calculation					
MIT-16 2500	1200	9	EN 10025 – S235JR	2485	IV	Calculation					
MIT-16 3000	1200	9	EN 10025 – S235JR	2853	IV	Calculation					
MIT-16 4000	1500	11	EN 10025 – S235JR	4140	IV	Calculation					
MIT-16 5000	1500	11	EN 10025 – S235JR	5237	IV	Calculation					
MIT-16 8000	1600	12	EN 10025 – S235JR	7850	IV	Calculation					
MIT-16 10000	1600	12	EN 10025 – S235JR	10223	IV	Calculation					



FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.



## ANNEX-1 Expansion Tank Model List Sertifika No: PED-2674-2300374

25 BAR											
Model	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Material Quality	P (Bar)	V (Lt)	Fluid Type	Fluid Group	PxV	Selection Table	Category	Design Method
MIT-25K 24	355	3	EN 10111 – DD11	25	23	Air	Group II	575	Table II	II	Experimental
MIT-25Y 24	280	3	EN 10111 – DD11		22,8			570		II	Experimental
MIT-25Y 50	380	3	EN 10111 – DD11		55			1375		II	Experimental
MIT-25Y 60	380	3	EN 10111 – DD11		66,5			1662,5		III	Experimental
MIT-25Y 80	450	4	EN 10111 – DD11		91			2275		III	Experimental
MIT-25Y 100	450	4	EN 10111 – DD11		109			2725		III	Experimental
MIT-25 5	160	3	EN 10111 – DD11		5,1			127,5		I	Experimental
MIT-25 8	220	3	EN 10111 – DD11		8,9			222,5		I	Experimental
MIT-25 12	280	3	EN 10111 – DD11		13,2			330		II	Experimental
MIT-25 19	260	3	EN 10111 – DD11		18,6			465		II	Experimental
MIT-25 24	260	3	EN 10111 – DD11		22,8			570		II	Experimental
MIT-25 36	380	3	EN 10111 – DD11		42			1050		II	Experimental
MIT-25 50	380	3	EN 10111 – DD11		55			1375		II	Experimental
MIT-25 60	380	3	EN 10111 – DD11		66,5			1662,5		III	Experimental
MIT-25 80	450	4	EN 10111 – DD11		91			2275		III	Experimental
MIT-25 100	450	4	EN 10111 – DD11		109			2725		III	Experimental
MIT-25 150	508	4	EN 10111 – DD11		155			3875		IV	Experimental
MIT-25 200	600	5	EN 10111 – DD11		205			5125		IV	Experimental
MIT-25 300	640	7,5	EN 10025 – S235JR		285			7125		IV	Calculation
MIT-25 500	750	9	EN 10025 – S235JR		489			12225		IV	Calculation
MIT-25 750	800	9,5	EN 10025 – S235JR	714	17850	IV	Calculation				
MIT-25 900	800	9,5	EN 10025 – S235JR	900	22500	IV	Calculation				
MIT-25 1000	800	9,5	EN 10025 – S235JR	955	23875	IV	Calculation				
MIT-25 1250	958	11	EN 10025 – S235JR	1319	32975	IV	Calculation				
MIT-25 1500	958	11	EN 10025 – S235JR	1440	36000	IV	Calculation				
MIT-25 2000	1100	13	EN 10025 – S235JR	1910	47750	IV	Calculation				
MIT-25 2500	1200	14	EN 10025 – S235JR	2485	62125	IV	Calculation				
MIT-25 3000	1200	14	EN 10025 – S235JR	2853	71325	IV	Calculation				
MIT-25 4000	1500	18	EN 10025 – S235JR	4140	103500	IV	Calculation				
MIT-25 5000	1500	18	EN 10025 – S235JR	5237	130925	IV	Calculation				
MIT-25 8000	1600	19	EN 10025 – S235JR	7850	196250	IV	Calculation				
MIT-25 10000	1600	19	EN 10025 – S235JR	10223	255575	IV	Calculation				



FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.

